

CBL S.p.A.

Mede, 06 Aprile 2010
Prot. n° 257
Inviata tramite mail
Comune/studio Lavezzi-Grandi

Spett.le Comune di Sartirana
P.zza XXVI Aprile, 5
27020 Sartirana (PV)

Alla c.a. Egr. sig. Sinadaco

OGGETTO: Dati relativi ai consumi idrici dell'acquedotto comunale di Sartirana

Con la presente facendo seguito alla Vs. richiesta prot n° 1071 del 24/02/2010 inviamo i seguenti dati allo Studio associato Lavezzi-Grandi:

- Volume acqua immesso nella rete di distribuzione: mc/anno 193.500
- Volume acqua erogato per usi civili: mc/anno 138.185
- Consumo medio acqua per abitante: 208 lt/gg

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

Il Responsabile Tecnico
Geom. Marco Guasco



27035 MEDE (PV) VIA GRAMSCI, 12 TEL. 0384/81222-805608 - FAX 0384/805686 - e-mail: cblspa@tiscali.it
C.F. e P. IVA: 01967010180, N. REGISTRO IMPRESE DI PAVIA: 01967010180, CAPITALE SOCIALE € 6.001.620,00 I.V.